

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia**

Dotyczy: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m² i chłonności 155940 m³ (kwatera nr 1)

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymiarów płyt żelbetowych z których należy wykonać drogę.

Odpowiedź:

Minimalna grubość płyty 18 cm, wymiary płyt dostosować do szerokości projektowanych dróg.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie czy geomembrana na skarpach ma być uszorstkowiona dwustronnie czy jednostronnie ?

Odpowiedź:

Według technologii uszczelniania należy użyć geomembrany fakturowanej dwustronnie.

Pytanie 4:

Ile należy zamontować zbiorników retencyjnych odcieków ponieważ w przedmiarze jest 1 kpl. natomiast w STWiOR oraz projekcie 2 kpl. ?

Odpowiedź:

Według дренаżu zagospodarowania odcieków – 3 zbiorniki o poj. 50 m³ każdy.

Pytanie 5:

Jakiej frakcji kruszywo należy użyć do wykonania drogi tłuczniowej ?

Odpowiedź:

Kruszywo o frakcji 0-60 mm.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński